

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Ярославской области  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: ugpn@adm.yar.ru)  
Отдел надзорной деятельности по г.Рыбинску  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, 8(4855)222-198 факс 8(4855)222-011;  
email: ond\_rybinsk@mail.ru)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 93

«25» апреля 2014 года  
14 ч. 00 мин.

г. Рыбинск

В период с 12.00 «14» апреля 2014 года по 13.30 «25» апреля 2014 года по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Желябова, д. 24.

**На основании:** распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска по пожарному надзору Фролова Д.Н. № 94 от «31» марта 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12.00 «14» апреля 2014 года по 13.30 «25» апреля 2014 года проведена плановая выездная проверка в отношении - муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №57 (далее по тексту Детский сад № 57), расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 24, (юридический адрес месторасположения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 22 ИНН 7610041603, ОГРН 1027601113363) с целью, проверки выполнения предписания отдела надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области № 293/1/1 (172) от 30.07.2013 года, срок исполнения предписания истек 01.04.2014 года.

**Продолжительность проверки:** в период с 12.00 «14» апреля 2014 года по 13.30 «25» апреля 2014 года.

**Акт составлен:** отделом надзорной деятельности города Рыбинска УНД ГУ МЧС России по Ярославской области.

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:** Заведующий детским садом № 57 Перепелица Елена Григорьевна 11 часов 00 минут «31» марта 2014 года ^

/1 (подпись)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

**Лицо, проводившее проверку:** государственный инспектор по городу Рыбинску по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич.

**При проведении проверки присутствовала:** Заведующий детским садом №9 57 Перепелица Елена Григорьевна.

**Краткая характеристика объекта:** В собственности детского сада № 57 находится 2 здание по адресу: г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 24, ул. Желябова, д. 22.

**Здание детского сада, по адресу: г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 24:** Здание 1963 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление нейтральное водяное, кровля мягкая совмещенная, общая площадь здания 1534,7 м<sup>2</sup>. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и СО класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Здание рассчитано на одновременное пребывание 290 детей одновременно и 70 человека обслуживающего персонала. На момент проведения проверки числится 150 детей и 70 педагогического и технического персонала. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Проектные решения по генеральному плану соблюдены, эксплуатация территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ - 19 ФГКУ 2 ОФИС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федеральной: закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), С 1-го этаже здания имеется 7 эвакуационных выхода непосредственно наружу. Со 2-го этажа здания имеется 2 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 1-го типа, 3 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 3-го типа. Выполнены работы по испытанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения ИП Лебедев Г.Б. (Акт от 24.05.201.

года). Здание оборудовано с системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 2-го типа, контрольно-приемный прибор «С-2000 БИК» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ЯОООО ВДПО (Договор № 874 от 11.12.2013 года). Произведены замеры звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны. Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно, норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием в наличие журнал учета за состояние первичных средств пожаротушения. Проведены испытания наружных пожарных лестниц ООО ПК Линия (Акт от 07.02.2012 года). На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Так же разработана организационно распорядительная документация по вопросам пожарной безопасности. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность детского сада пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

• **Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:** *не выявлено;*

• **Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** *не выявлено;*

**Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):** *согласно предписания отдела надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области № 293/1/1 (172) от 30.07.2013 года, срок исполнения предписания истек 01.04.2014 года юридическое лицо муниципальное дошкольное образовательное учрещ/сдение детский сад общеразвивающего вида №57 выполнило все пункты законного предписания;*

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки) -



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

### Прилагаемые документы:

#### Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Рыбинска  
по пожарному надзору  
Иевлев Максим Николаевич  
«25» апреля 2013 года



(подпись) М

#### С актом проверки ознакомлена, копию акта со

Заведующий детским садом №57  
Перепелица Елена Григорьевна  
«25» апреля 2013 года

#### иложениями получила:

(подпись) М.

#### Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)