


Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск

Р.А. Брыдлова

« 26 » 2016



Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 57

Е.Г. Перепелица

« 26 » 2016



**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 57
(Желябова, 24)**

СОГЛАСОВАНО:

Рыбинская местная организация
Ярославской областной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых»

Председатель  Салдина Татьяна Ивановна



г. Рыбинск
2016 года

	для ко- торых уста- новлен норма- тив				стипи нормати- ву	дусомыа меро- притий (тыс. руб.)
8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)						
8.1.1. Крыльцо или входная площадка						
высота площадки		см	норматив не установлен	93	-	-
габариты пло- щадки (ширина * глубина)	К	см	не менее 220 * 220	205 * 100	-	-
поручни (ограж- дение) при высо- те площадки бо- лее 45 см	К, ОДА, С		наличие	есть	-	-
нескользяе по- крытые	К, ОДА, С		наличие	отсутствует	приобретение	10
навес	К, ОДА			есть	-	-
8.1.2. Лестница наружная						
нескользяе по- крытые	ОДА, С, Г		наличие	отсутствует	приобретение	15
рельефная (так- тильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	см	60	отсутствует	установка	15
контрастная ок- раска первой и последней ступе-	С		наличие	отсутствует	создание	0,1

ней									
поручни с двух сторон	ОДА			Наличие			есть,		-
высота поручней	ОДА, С	см		90			90		-
горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	ОДА, С	см		не менее 30			отсутствует	создание	20
8.1.3. Ландус наружный									
8.1.4 Тамбур									
габариты (глубина * ширина)	К	см		не менее 220 * 180			200 * 132		-
двери распашные (Р) двери автоматические раздвижные (А)							отсутствуют		-
ширина дверного проема в свету	К	см		не менее 90			90		-
высота наружного и внутреннего дверного порога	К	см		не более 2,5			наружный - 4,5 внутренний - 1	замена	30
8.2. Пути движения									
8.2.1. Коридоры и холлы									
ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	см		не менее 120			67		-
разворотные площадки	К	см		не менее 150 * 150			120 * 150		-
8.2.2. Лестничные марши к зоне оказания услуги									

рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	см	60	отсутствует	установка	60
контрастная окраска крайних ступеней	С		наличие	отсутствует	создание	0,5
поручи с двух сторон	ОДА, С		наличие	есть	-	-
высота поручней	ОДА, С	см	90	90	-	-
горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	ОДА, С	см	30	отсутствует	установка	100
8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги						
8.3. Зона оказания услуги						
8.3.1. Оказание услуги в кабинетах						
ширина дверного проема в свету	К, ОДА	см	не менее 90	80	-	-
зона для кресла-коляски	К	см	не менее 150 * 150	Кабинет заведующего – 120 * 150 Мед кабинет – 80 * 80 Группы – 150 * 150	-	-
8.4. Санитарно-бытовые помещения						
8.4.1. Саузел						
знак доступности помещения	К ОДА		наличие	отсутствует	установка	0,1
ширина дверного проема в свету	К	см	не менее 90	80	-	-

гидравлическая под- держка кабины, по- двигатель кабины, опущенная нога или трость (ши- рина)	С	см	30	отсутствует	установка	10
--	---	----	----	-------------	-----------	----

8.4.2. Раковина

зона у раковины для кресла- коляски (глубина * ширина)	К	см	не менее 130 * 85	99 * 100	-	-
высота раковины	К	см	75 - 85	83	-	-

8.4.3. Кабины

8.5. Средства информации и телекоммуникации

8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги

надписи, указате- ли, пиктограммы	С, Г		наличие	отсутствует	установка	30
размещение на высоте	К, С, Г	см	не более 160	отсутствует	-	-
высота пропис- ных букв	С	см	не менее 7,5	отсутствует	-	-
освещенность	С		наличие	есть	-	-

8.5.2. Иные средства информации и телекоммуникации

световые табло для вывода инфор- мации инфор- мации	Г, С		наличие	отсутствует	установка	2,5
речевые инфор- маторы и маяки	С		наличие	отсутствует	установка	40

8.6. Прилегающая территория объекта

8.6.1. Вход на территорию

ширина прохода, калитки, проемы в	К		не менее 90	100	-	-
--------------------------------------	---	--	-------------	-----	---	---

отражения знак доступности учреждения	К, ОДА, С,Г		наличие	отсутствует	установка	2
---	-------------------	--	---------	-------------	-----------	---

8.6.2. Парковка для посетителей

8.6.3. Путь к главному (специализированному) зданию

ширина полосу движения	К, ОДА	см	не менее 180	420	-	-
указатели на- правления дви- жения	К, ОДА	см	наличие	отсутствует	установка	1
высота бордир- ного камня в мес- тах нерасечения протурра с проез- жей частью	К, СДА	см	не более 4	отсутствует	-	-
высота бордюр- ного камня по краям пешеход- ных путей	С	см	не менее 5	отсутствует	установка	500

8.7. Доступность дополнительных элементов объекта для детей-инвалидов

высота поручней лестниц	К, ОДА, С	см	50	50	-	-
рельефная нуме- рация шкафов в гардеробных комнатах	С		наличие	отсутствует	установка	10
высота индивиду- альных гардероб- ных шкафов	К	см	не более 130	130	-	-

Дата составления паспорта: « 25 » мая 2016 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

заместитель заведующего по АХР _____ Канарейкина Н.Н.

Руководитель объекта:

заведующий детским садом _____

должность подпись и расшифровка подписи _____

Перепелица Е.Г. _____

9. Заключение о доступности элементов объекта

Входная группа	К	ОДА	С	Г
Пути движения	Н	ч	ч	ч
Зона оказания услуги	Н	ч	ч	ч
Санитарно-бытовые помещения	Н	ч	ч	ч
Средства информации и телекоммуникации	Н	Н	Н	Н
Прилегающая территория	ч	ч	ч	ч
Дополнительные элементы для детей	Д	Д	ч	Д

10. Фактическая доступность объекта

Степень доступности объекта социальной инфраструктуре	К	Фактическая доступность для инвалидов	ОДА	С	Г
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация			Х	Х	Х
Объект недоступен, требуется адаптация	Х				

11. Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта

Входная группа	сумма (тыс. руб.)
Пути движения	90,1
Зона оказания услуги	160,5
Санитарно-бытовые помещения	10,1
Средства информации и телекоммуникации	95
Прилегающая территория	503
Дополнительные элементы для детей	10