


Директор Департамента образования  
Администрации городского округа  
город Рыбинск

\_\_\_\_\_ для Р.А. Брядовая  
« \_\_\_\_\_ » ДОКУМЕНТОВ 2016



Заведующий муниципальным дошкольным  
образовательным учреждением  
детский сад № 57

\_\_\_\_\_ Е.Г. Перепелица  
« 26 » \_\_\_\_\_ 2016




**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП  
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 57  
(Желябова, 22)**

СОГЛАСОВАНО:

Рыбинская местная организация  
Ярославской областной организации  
Общероссийской общественной организации инвалидов  
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых»

Председатель \_\_\_\_\_

Салдина Татьяна Ивановна



г. Рыбинск  
2016 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57

(наименование объекта)

Российская Федерация, 152914, Рыбинск, Желибова, 22; 28-83-20; dou57@turbadm.ru

Муниципальный район (городской округ) (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

Рыбинский (г. Рыбинск)

1. Форма собственности объекта

Муниципальная

2. Вид деятельности

Образование

3. Пользователь объекта

Детский сад

Описание пользования

Оперативное управление. Запись регистрации 76-76-08/051/2011-596 от 05.06.2012, свидетельство о государственной регистрации права от 24.03.2016 (повторное взамен свидетельства серии 76-АВ № 554782 от 05.06.2012)

4. Размещение объекта

отдельно стоящее здание

2\_2\_этажей

пристроенное здание 0\_этажей

2\_этаж в здании

1963

5. Год постройки объекта

1963

6. Предоставляемые услуги

наименование услуги

6.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

количество обслуживаемых посетителей в день

70

7. Доступность услуг для инвалидов по типам:

«А» - полностью доступно, «Б» - частично доступно, «В» - доступно на дому, «-» - полностью недоступно

инвалидам-колясочникам (К)	А	Б	В	-
инвалидам с поражениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)		6.1.		
инвалидам с поражениями зрения (С)		6.1.		
инвалидам с поражениями слуха (Т)		6.1.		

8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Единица измерения	Норматив по доступности для инвалидов	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Объем средств, необходимый для выполнения рекомендаций

Дли ко- торых уста- новлен норма- тив				Ствии нормати- ву	дземных прир: тий (руб.)	Меро- (тыс.
<b>8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>8.1.1. Крыльцо или входная площадка</b>						
высота площадки	см	норматив не установлен	14	-	-	-
габариты площадки (ширина * глубина)	см	не менее 220 * 220	215 * 150	-	-	-
поручни (отраж- дение) при высо- те площадки бо- лее 45 см	К, ОДА, С	наличие	отсутствует	-	-	-
нескользякое по- крытие	К, ОДА, С	наличие	отсутствует	приобретение	10	-
навес	К, ОДА		есть	-	-	-
<b>8.1.2. Лестница наружная</b>						
<b>8.1.3. Пандус наружный</b>						
<b>8.1.4. Тамбур</b>						
габариты (глуби- на * ширина)	К	не менее 220 * 180	150 * 140	-	-	-
двери металлические (Р) двери автома- тические газ- движные (А)			отсутствуют	-	-	-
ширина дверного проема в свету	К	не менее 90	90	-	-	-

высота наружного и внутреннего дверного порога	К	см	не более 2,5	наружный – 2,0 внутренний – 1,0	-	-
--	---	----	--------------	------------------------------------	---	---

### 8.2. Пути движения

#### 8.2.1. Коридоры и холлы

ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	см	не менее 120	46	-	-
разворотные площадки	К	см	не менее 150 * 150	150 * 100	-	-

#### 8.2.2. Лестничные марши к зоне оказания услуги

рельефная (тактильная) дорожка перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	см	60	отсутствует	установка	60
контрастная окраска крайних ступеней	С		наличие	отсутствует	создание	0,5
поручни с двух сторон	ОДА, С		наличие	отсутствует (с одной стороны)	установка	200
высота поручней	ОДА, С	см	90	-	-	-
горизонтальные завершения поручней сверху и снизу с неотраивающим окончанием	ОДА, С	см	30	отсутствует	установка	50

#### 8.2.3. Лифт к сидяческому к зоне оказания услуги

#### 8.3. Зона оказания услуги

##### 8.3.1. Оказание услуги в кабинетах

отсутствует

ширина дверного проема в эсэгу	К, ОДА	см	не менее 90	80	-	-
зона для кресла-коляски	К	см	не менее 150 * 150	Кабинет заведующего - 200 * 190 Мед.кабинет - 200 * 120 Группы - 150 * 150	-	-
				отсутствует		

**8.4. Санитарно-бытовые помещения**

**8.5. Средства информации и телекоммуникации**

<b>8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>						
папки, указатели, плакаты, схемы	С, Г		наличие	отсутствует	установка	30
размещение на высоте	К, С, Г	см	не более 160	отсутствует	-	-
высота прописных букв	С	см	не менее 7,5	отсутствует	-	-
освещенность	С		наличие	есть	-	-
<b>8.5.2. Иные средства информации и телекоммуникации</b>						
световые табло для вывода оперативной информации	Г, С		наличие	отсутствует	установка	25
речевые информтаблицы и маяки	С		наличие	отсутствует	установка	40

**8.6. Прилегающая территория объекта**

<b>8.6.1. Вход на территорию</b>						
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К		не менее 90	166	-	-
знак доступности учреждения	К, ОДА, С, Г		наличие	отсутствует	установка	2
<b>8.6.2. Парковка для посетителей</b>						
				отсутствует		

В.А.Т. Липин в основном (специализированному) здании

ширина подносу	К, ОДА	см	не менее 180	180	-	-
длина	К, ОДА	см	наличие	отсутствует	установка	1
высота бордюра	К, ОДА	см	не более 4	отсутствует	-	-
высота бордюра	С	см	не менее 5	15	-	-
<b>8.7. Доступность дополнительных элементов объекта для детей-инвалидов</b>						
высота поручней	К, ОДА, С	см	50	50	-	-
рельефная нумерация	С		наличие	отсутствует	установка	10
высота индивидуальных	К	см	не более 130	130	-	-

Дата составления паспорта: « 25 » мая 2016 г.

Липин, производившее заполнение паспорта:

заместитель заведующего по АХР \_\_\_\_\_ Канарейкина И.И.

должность, подпись и расшифровка подписи

Руководитель объекта:

заведующий детским садом \_\_\_\_\_

Перепелкина Е.Г.



10. Фактическая доступность объекта						
Уровень доступности объекта социальной инфраструктуры	К	ОДА	Фактическая доступность для инвалидов			
			С	Г	Д	Итого
Входная группа	Н	ч	ч	ч	ч	ч
Пути движения	Н	ч	ч	ч	ч	ч
Зона оказания услуги	Н	ч	ч	ч	ч	ч
Санитарно-бытовые помещения	Н	Н	Н	Н	Н	Н
Средства информации и телекоммуникации	Н	Н	Н	Н	Н	Н
Применяемая эргодика	ч	ч	ч	ч	ч	ч
Дополнительные элементы для детей	Д	Д	ч	ч	ч	Д
<b>Итого:</b>						
сумма (тыс. руб.)						
Входная группа		10				
Пути движения		310,5				
Зона оказания услуги		-				
Санитарно-бытовые помещения		-				
Средства информации и телекоммуникации		95				
Применяемая эргодика		3				
Дополнительные элементы для детей		10				
<b>Итого:</b>		<b>428,5</b>				

**11. Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта**

11. Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта						
Уровень доступности объекта социальной инфраструктуры	К	ОДА	Фактическая доступность для инвалидов			
			С	Г	Д	Итого
Входная группа		10				
Пути движения		310,5				
Зона оказания услуги		-				
Санитарно-бытовые помещения		-				
Средства информации и телекоммуникации		95				
Применяемая эргодика		3				
Дополнительные элементы для детей		10				
<b>Итого:</b>		<b>428,5</b>				